

















REFERENCIAS.-

NÁ	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL
1	PNU 8 L=1800 segÚn DIN 1026	6	Acero galvanizado
2	Planchuela 1410 x 40 x 8	3	Acero galvanizado
3	Collar°n (incluye planchuelas soldadas)	1	Acero galvanizado
4	Planchuela e=6	6	Acero galvanizado
5	PNL 50-50-6 L=430 segÚn DIN 1028	2	Acero galvanizado
5Ë	PNL 50-50-6 L=380 segÚn DIN 1028	1	Acero galvanizado
6	Zuncho MÏ 16 con 2 arandelas planas, 2 tuercas y 2 contratuercas	2	Acero galvanizado
6Ë	Zuncho MÏ 16 con 2 arandelas planas, 2 tuercas y 2 contratuercas	1	Acero galvanizado
7	Estribo WÏ 1J" con 4 arandelas planas, 2 tuercas y 2 contratuercas	3	Acero galvanizado
8	Estribo MÏ 16	1	Acero galvanizado
9	Bulon MÏ 12 x 40 con arandela plana, tuerca y contratuerca	6	Acero galvanizado
10	Bulon MÏ 16 x 100 con arandela plana, tuerca y contratuerca	1	Acero galvanizado
11	Bulon MÏ 12 x 140 con arandela plana, tuerca y contratuerca	12	Acero galvanizado
12	Bulon MÏ 16 x 400 con arandela plana, tuerca y contratuerca	2	Acero galvanizado
13	Bulon MÏ 16 x 450 con arandela plana, tuerca y contratuerca	4	Acero galvanizado

NOTA: Todas las medidas estan expresadas en mm.





MODIFICACIONES A LA VERSION 05/2004
SE PASA A FORMATO NORMALIZADO
SE CORRIGEN MEDIDAS DE LOS HERRAJES 1, 2 Y 4
SE CORRIGE LONGITUD DE ROSCA DE BULON 13

GERENCIA SECTOR
PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION
Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

PLANO NORMALIZADO
JUEGO DE MENSULAS CON ACCESORIOS
SUSPENSION SIMPLE TERNA 60kV PARA COLUMNAS SIOME

TEMA	NÁPLANO	ESCALA
HERRAJES DE LINEAS AEREAS 60kV		1:10/20

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	CODIGO 051266/01
VERSION ORIGINAL 1996	E. GOLDFED	D. MANZONI	SUPERVISOR
VERSION ACTUAL 06/2013	FLOMENA RAVA	HORACIO RAMIREZ	MARCELO MULA
ARCHIVO	AA-DIBUJ/03-HERRAJES/60KV		