









REFERENCIAS.-

1	Platina 1592 x 80 x 8	1	Acero galv.
2	Perfil L 100-100-10 segun Din 1028 L = 1500	1	Acero galv.
3	Bulon W Ø3/4 con arandela, tuerca y contratuerca L = 50	1	Acero galv.
4	Perfil L 100-100-10 segun Din 1028 L = 300	1	Acero galv.
5	Bulon W Ø3/4 con arandela, tuerca y contratuerca L=500	4	Acero galv.

NOTA: Acero tension de fluencia > 2200 Kg/cm

- Medidas expresadas en mm

- El perfil PNL 100 - 100 - 10 se podra sustituir por PNL 4" x 4" x 3/8"

MODIFICACIONES A LA VERSION ABC 00/00

GERENCIA SECTOR
PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz Piso 5 Tel: 20905569 Fax: 20903684 Email: nortis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

TEMA: MENSULA TRESBOLILLO CTS CORTA

CONTENE: HERRAJES PARA LINEAS AEREAS DE 36kV MANTENIMIENTO		NAPLANO	ESCALA 1:100
FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	CODIGO 871917
VERSION ORIGINAL 11/2013	RAMIRO OSAREN	HORACIO RAMIREZ	SUPERVISOR
VERSION ACTUAL			LEO MARDO SOSA
ARCHIVO	AA-DBJ		